



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

ATEST HIGIENICZNY

BK/W/0455/01/2018

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Rury, kształtki, elementy konstrukcyjne instalacji przemysłowej**

Zawierający / containing: polietylen BoreSafe HE3494-LS-H

Przeznaczony do / destined: budowy instalacji służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przed oddaniem do użytku należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów / The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the products.

Wytwórca / producer:

Uponor Infra Sp. z o.o.
97-410 Kleszczów
ul. Przemysłowa 5

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Uponor Infra Sp. z o.o.
01-217 Warszawa
ul. Kolejowa 5/7



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2021-07-05 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2021-07-05 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 5 lipca 2018

The date of issue of the certificate: 5th June 2018

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr. Bożena Krogulska